

Energideklaration

BRF Myggenäs

Tjörns kommun

Sammanfattning



2019-11-06

Utförd av:

Eiler Nielsen

Av KIWA Certifierad energiexpert 7875

KL Projektteknik AB



Sammanfattning

KL Projektteknik AB har på uppdrag av Brf Myggenäs utfört energideklarationer för samtliga byggnader som behöver deklarerars på fastigheten. Besiktning på plats genomfördes 2019-10-28

Brf Myggenäs byggdes 2011 och består av 10 bostadsrättslägenheter fördelade på 2 byggnader.

Byggnaderna består av 2 plans hus som har en gemensam bergvärmepump för bägge husen.

Byggnadernas energiprestanda (primärenergital) ligger på 62 kwh/m² och år vilket är under nybyggnadskravet. Nybyggnadskravet är 85 kwh/m² per år.

Kostnadseffektiva åtgärder är redovisade i deklARATIONERNA.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eiler Nielsen'.

Eiler Nielsen

Av KIWA Certifierad energiexpert 7875

KL Projektteknik AB